

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 7 «Буровичок» В.А. Горбунова

Подписано электронной подписью

Сертификат:

008804407C06791C2FAF26B19ED4669785

Владелец:

Горбунова Валерия Анатольевна

Действителен: 20.08.2024 с по 13.11.2025

приказ от 05.12.2024 № ДС7-11-386/4

**План мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований согласно
Предписания от 29.11.2024 № 265, выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургутском районе**

№ п/п	Выявленные нарушения	Пункт нормативно- правового акта, требования которого нарушены	Мероприятия, направленные на устранение нарушений	Срок исполнения	Срок устранения замечания по предписанию	Ответственные лица
<i>628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Губкина, д.17 А</i>						
1.	Количество прогулочных площадок рассчитано на 13 групповых ячеек (количество групповых ячеек фактически составляет 14)	п.3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	1. Провести работу по обследованию теневого навеса (повторно). 2. Направить письма в адрес МКУ «ДЭАЗиИС» локально-сметный расчет на 2025 год для определения стоимости ремонтных работ.	до 25.12.2024 г.	до 29.03.2025 г.	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе, Шураева А.С., Заведующий В.А. Горбунова
2.	Площадка для контейнеров не имеет твердое водонепроницаемое покрытие, отсутствует ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра.	п.2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.3. Гл. II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-	1. Подготовить (повторно) письма в адрес МКУ «ДЭАЗиИС» о необходимости установки контейнерной площадки.	до 25.12.2024 г.	до 29.03.2025 г.	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе, Шураева А.С.

		эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»				
3.	Туалетные комнаты групповых ячеек не оборудованы туалетными кабинками с дверями	п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	1. Подготовить и направить письма в адрес МКУ «ДЭАЗиИС» о необходимости установки дверей в туалетных кабинках. 2. Обеспечить установку дверных блоков в туалетных кабинках во всех группах дошкольного возраста.	до 25.12.2024 г.	до 29.03.2025 г.	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе, Шураева А.С.
4.	Объёмно-планировочные решения пищеблока не позволяют разделить потоки сырой и готовой продукции, готовой продукции и использованной кухонной посуды, микробиологическая безопасность	п.2.5. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п.п.2.5., с.14 ТР 021-2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»	1. Направить информацию (Предписание) в адрес МКУ «УДОУ», ДО АГ о потребности во включение в капитальный ремонт. 2. Обеспечить разделение потоков сырой и готовой продукции, готовой продукции и использованной	До 10.12.2024	до 29.03.2025 г.	Заведующий В.А.Горбунова

	пищевой продукции не обеспечена		кухонной посуды, микробиологическая безопасность пищевой продукции.			
5.	Отсутствие локально-вытяжной системы над моечными раковинами в моечной, в овощном и мясо-рыбном цехах, размещенное в ней оборудование является источником выделения влаги, тепла, а также зона для просеивания муки возле тестомеса в горячем цехе.	п.2.13. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	1. Направить информацию (Предписание) в адрес МКУ «УДОУ», ДО АГ о потребности во доп.финансировании на 2025 год. 2. Обеспечить установку локально-вытяжной системы.	До 10.12.2024	до 29.03.2025 г.	Заведующий В.А.Горбунова
6.	Не оборудованы водонагревающие устройства, при отсутствии подачи горячего водоснабжения	п.2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	1. Обеспечить установку водонагревающие устройства, при отсутствии подачи горячего водоснабжения (предварительно согласовать тех.возможность установки с МКУ «ДЭАЗиИС»)	До 17.12.2024	до 29.03.2025 г.	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе, Шураева А.С.,
628404, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.51/1						
1.	Количество прогулочных площадок рассчитано на 10 групповых ячеек (количество групповых ячеек фактически составляет 11)	П.3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	1.Провести работу по обследованию теневых навесов (повторно). 2. Направить письма в адрес МКУ «ДЭАЗиИС» локально-сметный расчет на 2025 год для определения	до 25.12.2024 г.	до 29.03.2025 г.	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе, Шураева А.С.

			стоимости ремонтных работ.			
2.	Отсутствие локально-вытяжной системы над моечными раковинами в моечной, в овощном и мясо-рыбном цехах, размещенное в ней оборудование является источником выделения влаги, тепла, а также зона для просеивания муки возле тестомеса в горячем цехе.	п.2.13. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	1. Направить информацию (Предписание) в адрес МКУ «УДОУ», ДО АГ о потребности во доп.финансировании на 2025 год. 2. Обеспечить установку локально-вытяжной системы.	До 10.12.2024	до 29.03.2025 г.	Заведующий В.А.Горбунова